

ZULASSUNGSSCHEIN

für Feuerlöschgeräte

Hiermit wird bescheinigt, dass der u. g. „KZWM OGNIОCHRON“ DIN EN 3 Feuerlöscher mit 1 kg ABC Löschpulver entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 3-7 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für die Verwendung zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen **A, B und C** nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

SP 09/09

Prüfbericht gemäß CEN/TR 14922 : 2004-12 Nr.: 2008-F-3288/OG 02-2

Zulassungsinhaber: KZWM OGNIОCHRON S.A., ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychow, Poland

Hersteller: KZWM OGNIОCHRON S.A., ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychow, Poland

Feuerlöscher-
Typbezeichnung: GP-1X ABC Hauptzeichnung Nr.: GP1-060-00
Stückliste Nr.: GP1-060-00

Feuerlöschmittel: FUREX ABC Standard Zul. Nr. PL-9-89 Betätigungseinrichtung: Druckhebel-Betätigungsventil

Treibmittel: Stickstoff, 10 bar/20°C Besondere Ausführung: Löschdüse Ø 3,8 mm

Prüfobjekte: 5 A und 21 B nach DIN EN 3-7 Funktions-
temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C

Bemerkungen: Teil-Prüfbericht Nr. 2008-F-3288/OG 02-1 (Bauteile aus Kunststoff nach DIN EN 3-8)

Das Feuerlöschgerät ist nach DIN EN 3 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3 wird bestätigt.

Im Schriftfeld 4 der Beschriftung nach DIN EN 3-7 des Feuerlöschgerätes ist unter Nummer der Anerkennung die erteilte Zulassungs-Kenn-Nummer **SP 09/09** anzugeben.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und Unterlagen übereinstimmen.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die während ihrer Herstellung einem Qualitätssystem des Herstellers unter Einbeziehung der gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 3 für die werkseigene Fertigungskontrolle unterliegen.

Der Zulassungsinhaber ist berechtigt, die o. g. Zulassungs-Kenn-Nummer auf dem o. g. Feuerlöschgerät anzubringen, solange die Ergebnisse unserer Fertigungsinspektionen nach den Anforderungen der DIN EN 3 zufrieden stellend sind.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt jeweils die zum Zulassungsdatum gültige Normenausgabe.

Freiberg, 9. Februar 2009



Dipl.-Ing. Ullmann
Stellvertretende Leiterin Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
D-09599 Freiberg
Tel.: +49(0)3731-2 03 93-0
Fax: +49(0)3731-2 03 93-110

Geschäftsführer: Thomas Hübler
Steuernummer: 220/114/03011
Amtsgericht Chemnitz HR B 21581
Internet: www.mpa-dresden.de
E-Mail: info@mpa-dresden.de

Kreissparkasse Freiberg
Poststraße 1a
D-09599 Freiberg
Kto.: 3115024672
BLZ: 870 520 00

UST-IdNr.: DE234220069
IBAN DE68 8705 2000 3115 0246 72
BIC WELADED1FGX