



AC 063



# JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

The Certification Body



## CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

*im. Józefa Tuliszkowskiego*

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE  
FOR FIRE PROTECTION

POLSKA

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

### Nr 0016 / 2007

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

**KZWM Ogniochron S.A.**  
ul. Krakowska 83c  
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica przewoźna proszkowa  
typ AP-25x ABC

produkowany przez:

KZWM Ogniochron S.A.  
ul. Krakowska 83c  
34-120 Andrychów  
w zakładzie produkcyjnym  
KZWM Ogniochron S.A.  
Zakład nr 2  
ul. Żeromskiego 21  
41-103 Śmianowice Śl.

spełnia wymagania:

pkt. 7.3 zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

#### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0039/2007 z dnia 05.10.2007 r.
2. Sprawozdanie z badań Nr 2436/BT/05 z dnia 26.10.2005 r. wykonanych w Zakładzie- Laboratorium Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Środków Gaśniczych BT CNBOP
3. Rys. Nr AP-28.00 z dnia 26.04.2006 r.
4. Certyfikat Nr CE-PED-H-KZW 001-05-POL- revA z dnia 10.10.2005 r. wydany przez Bureau Veritas, Katowice

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskującego wymagań zawartych w umowie nr 0016/DC/CNBOP/2007

Okres ważności świadectwa:

od 07.11. 2007 r.

do 06.11. 2012 r.



DYREKTOR  
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO  
OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia: 7 listopada 2007 r.



**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA  
Nr 0016 / 2007**

**DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB**

**Gaśnica przewoźna proszkowa typ AP-25x ABC**

- |                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Zakres stosowania:                      | do gaszenia pożarów grupy A, B i C  |
| 2. Masa całkowita:                         | ok. 54 kg                           |
| 3. Masa środka gaśniczego:                 | 25 kg                               |
| 4. Rodzaj środka gaśniczego:               | proszek gaśniczy ABC FAVORIT TERTIA |
| 5. Czas działania:                         | 20 ÷ 30 s                           |
| 6. Gaz napędzający:                        | azot N <sub>2</sub>                 |
| 7. Ciśnienie robocze w temperaturze 20 °C: | 16 bar                              |
| 8. Ciśnienie próbne zbiornika:             | 31 bar                              |
| 9. Długość węża:                           | 5 m                                 |

**WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:**

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.



**DYREKTOR  
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO  
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

**dr inż. Eugeniusz W. Roguski**

Józefów, dnia: 7 listopada 2007 r.