



AC 063



JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

POLSKA

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0017 / 2007

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób:

**Gaśnica przewoźna proszkowa
typ AP-25z ABC**

produkowany przez:

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów
w zakładzie produkcyjnym
KZWM Ogniochron S.A.
Zakład nr 2
ul. Żeromskiego 21
41-103 Śmianowice Śl.

spełnia wymagania:

pkt. 7.3 zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0040/2007 z dnia 05.10.2007 r.
2. Sprawozdanie z badań Nr 2881/BT/06 z dnia 22.06.2006 r. wykonanych w Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego BC CNBOP
3. Rys. Nr AP-4B.00 z dnia 10.04.2006 r.
4. Certyfikat Nr CE-PED-H-KZW 001-05-POL-rev A z dnia 10.10.2005 r. wydany przez Bureau Veritas, Katowice

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskującego wymagań zawartych w umowie nr 0017/DC/CNBOP/2007

Okres ważności świadectwa:

od 07.11.2007 r.

do 06.11.2012 r.



**DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ**

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia: 7 listopada 2007 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 0017 / 2007

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica przewoźna proszkowa typ AP-25z ABC

1. Zakres stosowania:	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
2. Masa całkowita:	ok. 58 kg
3. Masa środka gaśniczego:	25 kg
4. Rodzaj środka gaśniczego:	proszek gaśniczy ABC FAVORIT TERTIA
5. Czas działania:	20 ÷ 50 s
6. Ciśnienie robocze zbiornika głównego w temperaturze 20 °C:	15 bar
7. Ciśnienie próbne zbiornika głównego:	26 bar
8. Gaz napędzający:	azot N ₂
9. Pojemność butli z gazem napędzającym:	2 dm ³
10. Ciśnienie azotu w butli:	150 bar
11. Długość węża:	5 m

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.



**DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia: 7 listopada 2007 r.