



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 0363 / 2008

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Agregat śniegowy typ AS-60 BC

1. Zakres stosowania:	do gaszenia pożarów grupy B i C
2. Masa całkowita:	ok. 200 kg
3. Wymiary (długość x szerokość x wysokość):	ok. 1590 x 550 x 730 mm
4. Długość węża:	10 m
5. Czas działania:	ok. 65 s
6. Zakres temperatur stosowania:	-20 + 60 °C
7. Masa środka gaśniczego:	2 x 30 kg
8. Rodzaj środka gaśniczego:	dwutlenek węgla CO ₂
9. Ciśnienie próbne butli:	320 bar
10. Liczba butli:	2

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.



**DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia: 21 sierpnia 2008 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 0363 / 2008

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób: Agregat śniegowy
typ AS-60 BC

produkowany przez: KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

spełnia wymagania: pkt. 7.7 zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0509/2008 z dnia 13.08.2008 r.
2. Sprawozdanie z badań Nr 4070/BC/08 z dnia 04.08.2008 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium
Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP
3. Rys. Nr AS-21.00a z dnia 31.10.2007 r.
4. Certyfikat Nr CE-PED-H-KOG 001-07-POL Rev. A z dnia 19.06.2008 r. wydany przez Bureau Veritas,
Katowice

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskującego wymagań zawartych
w umowie nr 0363/DC/CNBOP/2008

Okres ważności świadectwa: od 21.08.2008 r. do 20.08.2013 r.



DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia: 21 sierpnia 2008 r.