



**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA  
Nr 0056 / 2007**

**DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB**

**Gaśnica proszkowa typ GP-6x-ABC**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Zakres stosowania:                      | do gaszenia pożarów grupy A, B i C                        |
| 2. Masa całkowita:                         | ok. 9,9 kg  |
| 3. Masa środka gaśniczego:                 | 6 kg  |
| 4. Rodzaj środka gaśniczego:               | proszek gaśniczy FUREX ABC PLUS<br>lub FUREX ABC STANDARD |
| 5. Czas działania:                         | min 15 s  |
| 6. Czynniki robocze:                       | azot N <sub>2</sub>                                       |
| 7. Ciśnienie robocze w temperaturze 20 °C: | 15 bar  |
| 8. Ciśnienie próbne zbiornika:             | 27 bar  |
| 9. Zakres temperatur stosowania:           | -30 ÷ 60 °C   |
| 10. Minimalna skuteczność gaśnicza:        |   |
| a) dla proszku FUREX ABC PLUS:             | obiekt 34 A i 233 B                                       |
| b) dla proszku FUREX ABC STANDARD:         | obiekt 27 A i 183 B                                       |

**WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:**

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.



**DYREKTOR  
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia: 18 grudnia 2007 r.



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0056 / 2007

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

KZWM Ogniochron S.A.  
ul. Krakowska 83c  
34-120 Andrychów

- stwierdza, że wyrób: Gaśnica proszkowa  
typ GP-6x-ABC
- produkowany przez: KZWM Ogniochron S.A.  
ul. Krakowska 83c  
34-120 Andrychów
- spełnia wymagania: pkt. 7.1 zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów  
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie  
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia  
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0052/2007 z dnia 08.10.2007 r.
2. Sprawozdania z badań Nr 3742/BC/07 z dnia 06.12.2007 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium  
Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP i Nr 3204/BC/06 z dnia 18.12.2006 r. wykonanych  
w Zakładzie- Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego BC CNBOP
3. Rys. Nr GP-90.00-1 z dnia 22.11.2006 r.
4. Certyfikat Nr CE-PED-H-KZW 001-05-POL- revA z dnia 10.10.2005 r. wydany przez Bureau Veritas,  
Katowice

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskującego wymagań zawartych  
w umowie nr 0056/DC/CNBOP/2007

Okres ważności świadectwa: od 18.12.2007 r. do 17.12.2012 r.



DYREKTOR  
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO  
OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia: 18 grudnia 2007 r.